

Typ: Ścienny
Wydajność chłodnicza: 2,2 kW
Wydajność grzewcza: 2,4 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 29-31 dB(A)
Masa: 8,4 kg
Wymiary: 835x280x203mm

Typ: Ścienny
Wydajność chłodnicza: 2,8 kW
Wydajność grzewcza: 3,2 kW
Zasilanie: 230V/1/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 29-31 dB(A)
Masa: 9,5 kg
Wymiary: 835x280x203mm

Typ: Agregat skraplający
Nominalna wydajność chłodnicza: 20,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 22,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: 6,10 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 6,10 kW
Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 59 dB(A)
Masa: 137,0 kg
Wymiary : 1120/1158/528mm
Zakres temp. dla chł.: -15~+43°C
Zakres temp. dla grz.: -15~+27°C

Typ: Agregat skraplający
Nominalna wydajność chłodnicza: 9,0 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 9,0 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: 2,30 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 2,27 kW
Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
Poziom natężenia dźwięku: 57 dB(A)
Masa: 75,5 kg
Wymiary : 1075/966/396mm
Zakres temp. dla chł.: -15~+43°C
Zakres temp. dla grz.: -15~+27°C

Instalacja freonowa

Instalacja skroplin

pion ks

NAZWA OBIEKTU:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NADLEŚNICTWA W MIELCU			
ADRES OBIEKTU:	MIELEC UL.PARTYZANTÓW 10 ; DZ.NR.3162/3			SKALA 1:50
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO MIELEC, UL. PARTYZANTÓW 11, 39-300 MIELEC			NR RYS. Klim2.
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA - klimatyzacja			
	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Ewa Wiącek	S 15/99	04.2020	
BRANŻA:	Sanitarna	STADIUM PROJEKTOWE: Proj. budowlany		

Biuro Projektowe inż. Grzegorz Pilar ul. Lelewela 10, 39-300 Mielec tel. 695 990 559